



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"  
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ  
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)  
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ  
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 26.10.2020р.)



UA.TR.089.

(номер призначеного органу, узагальнена форма знаку)

Серія АА

№ 06.001С

# СЕРТИФІКАТ CERTIFICATE

**Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.0602.01-21**

*Зарегистрирован в Реестре ООО "ЕВРО-ТИСК" под №*

*Registration number №*

**Термін дії з 02 червня 2021 р. до 01 червня 2024 р.**

*Срок действия с*

*по*

*Term of validity from to*

**Продукція**

*Продукция*

*Description of*

*products*

**Котли (стандартного типу) для опалення  
та одержання гарячої води, торговельної марки  
«NAVIEN», серії АТМО (ідентифікація згідно Додатку)**

**8403**

*Повна назва, тип, вид, марка, (товарний знак)  
Полное название, тип, вид, марки, торговая марка (товарный знак)  
(complete product name, type, kind, model, trademark)*

*(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)  
(код(ы) ТНВЭД; ДК 016)  
(custom code (s), DK 016)*

**Відповідає вимогам**

*Соответствует требованиям*

*Comply with the requirement*

**ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі  
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. N 814),  
згідно ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води.  
Загальні технічні умови», ДСТУ EN 297:2005 «Котли газові центрального опалення.  
Котли типу В11 і В11ВЗ з атмосферними пальниками номінальною  
тепловою потужністю не більше 70 кВт».**

*(назва та позначення нормативних документів)*

*(название и обозначение нормативных документов) (reference standards and directives)*

**Виробник(и) продукції**

*Изготовитель продукции*

*Manufacturer*

**«KyungDong Navien Co., Ltd», 95, Suworam-gil, Seotan-myeon,  
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-852, Korea**

**Сертифікат видано**

*Сертификат выдан*

*Certificate is issued on*

**«KyungDong Navien Co., Ltd», 95, Suworam-gil, Seotan-myeon,  
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-852, Korea**

**Модуль оцінки відповідності**

*Модуль оценки соответствия*

*Conformity assessment module*

**Додаткова інформація**

*Дополнительная информация*

*Additional information*

**В (експертиза типу)**

**Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі  
відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технологію  
виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів  
Технічну документацію згідно п.15, додатку 2 п. 10, 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ  
приладів, що працюють на газоподібному паливі, зберігає заявник.  
(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)**

**Сертифікат видано органом з оцінки відповідності**

*Сертификат выдан органом по оценке соответствия*

*Certificate is issued by the conformity assessment body*

**ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,  
корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,  
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua**

**На підставі**

*На основании*

*Test report reference/ examination of  
technical documentation*

**Рішення від 14.05.2021р., за результатами робіт з оцінки відповідності продукції  
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,  
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)**

**Протоколу сертифікаційних випробувань 2Н1071.0504.01.2021 від 04.05.2021р.,  
виданого ТОВ "ВЛ ТИСК ТЕСТ" (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, атестат  
акредитації №201071 від 22.10.2019р. до 29.07.2023р.)**

**Керівник органу з оцінки відповідності**

*Руководитель органа по оценке соответствия*

*Head of conformity assessment body*

**О. Е.Сердюков**

*(ініціали, прізвище)*

*(инициалы, фамилия)*

*(initials, familyname)*

**М.П./М.П./Stamp**



Ф.00.16. TR редакція від 18.07.2019 р.

Дійсність сертифікатів можна перевірити в базі  
даних органу з оцінки відповідності  
ТОВ «Євро-ТИСК», що розміщена [www.tysk.com.ua](http://www.tysk.com.ua)







ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
**ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**  
 ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО  
 РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ  
 (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)  
 АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ  
 (АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 26.10.2020 р.)



**UA.TR.089**

(номер акредитованого органу, унікальна форма знаку)

Серія АА

№ 06.001Д

## ДОДАТОК 1

ДО СЕРТИФІКАТУ  
 ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.0518.01-21

Registration number №

Термін дії з 02 червня 2021 р. до 01 червня 2024 р.

Term of validity from to

Котли (стандартного типу) для опалення та одержання гарячої води, торговельної марки «NAVIEN», серії АТМО моделей: NAVIEN Ace-13A, NAVIEN Ace-16A, NAVIEN Ace- 20A, NAVIEN Ace- 24A

### Ідентифікаційний опис типу

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник Від- до	Типовий представник	
				NAVIEN Ace-13A	NAVIEN Ace- 24A
1	Камера згоряння		відкрита	відкрита	відкрита
2	Тип газу		G20	G20	G20
3	Номінальний тиск газу	мбар	8-18	8-18	18-18
4	Тиск в опалювальному контурі	бар	3	3	3
5	Номінальна теплова потужність	кВт	9...24	13	24
6	ККД	%	86	86	86
7	Діапазон температури води у контурі опалення	С°	40...80	40...80	40...80
8	Діапазон Температури води у ГВП	С°	30...60	30...60	30...60
9	Напруга й частота	В/Гц	220/50	220/50	220/50
10	Споживча потужність	Вт	110	110	110
11	Вага	кг	26...27	26	27

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия  
 Head of conformity assessment body



О. Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)  
 (initials, familyname)

М.П./М.П./Stamp

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

Чинність сертифікатів можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «Євро-Тиск», що розміщена [www.tysk.com.ua](http://www.tysk.com.ua)

